

Квартирно-експлуатаційний відділ міста Дніпро
КЕВ м. Дніпро

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (рядок плану закупівлі UA-P-2026-09-24-017985-a)		
1	Назва предмета закупівлі	«Послуги з поточного ремонту системи опалення будівлі А-2, В-2 «**** **колонії №****, м. ****, Дніпропетровської області» (код ДК 021:2015 — 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення»
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно до потреб Квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпро та норм чинного законодавства з метою виконання вимог спільних Директив Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України (СЗ НЕФ №5716 від 24.09.2026) передбачено проведення поточного ремонту системи опалення будівлі А-2, В-2 «**** **колонії №****, м. ****, Дніпропетровської області, а саме: інформація наведена в розділі «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» *
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі*

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів			
	Розділ №1. СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ КОРПУСУ "А-2"			
1	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	10	
2	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 125 мм	шт	10	
3	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	отв.	26	
4	Установлення опалювальних радіаторів	кВт	122,21	
5	Біметалеві радіатори 96/500	шт	605	
6	Кріплення радіаторів опалення кутове	шт	238	
7	Комплект футорок для радіаторів FADO	шт	60	або еквівалент
8	Ніпель міжсекційний для біметалевих радіаторів	шт	36	
9	Прокладка міжсекційна для біметалевих радіаторів	шт	36	
10	Льон сантехнічний Unigarn (коса 100гр)	шт	4	або еквівалент
11	Ущільнююча паста Unipak 250g	шт	3	або еквівалент
12	Установлення кранів	комплект	120	
13	Кран радіаторний кутовий верхній ASG 1/2"	шт	60	або еквівалент
14	Кран радіаторний кутовий нижній ASG 1/2"	шт	60	або еквівалент
15	Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	320	
16	Труба ASG-Plast Nano Ag композит 32x4,5	м	320	або еквівалент
17	ПП Трійник редукційний FADO 32*20*32	шт	74	або еквівалент
18	ПП Муфта редукційна FADO 32*25	шт	4	або еквівалент
19	ПП Муфта FADO 32	шт	150	або еквівалент
20	ПП Кут 90° FADO 32	шт	80	або еквівалент
21	ПП Кут 45° FADO 32	шт	84	або еквівалент
22	Хомут для труб 1" подвійний	шт	224	
23	Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	100	
24	Труба PP-RCT FADO армована шаром алюмінію (PPR- AL-PPR) PN-25 25x4,2	м	100	або еквівалент
25	ПП Трійник редукційний FADO 25*20*25	шт	4	або еквівалент
26	ПП Муфта редукційна FADO 25*20	шт	4	або еквівалент
27	ПП Муфта FADO 25	шт	50	або еквівалент
28	ПП Кут 90° FADO 25	шт	10	або еквівалент
29	ПП Кут 45° FADO 25	шт	16	або еквівалент
30	Хомут для труб 3/4" подвійний	шт	100	

31	Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	228	
32	Труба PP-RCT FADO армована шаром алюмінію (PPR- AL-PPR) PN-20 20x3,4	м	228	або еквівалент
33	ПП Трійник FADO 20	шт	16	або еквівалент
34	ПП Муфта FADO 20	шт	114	або еквівалент
35	ПП Кут 90° FADO 20	шт	192	або еквівалент
36	ПП Кут 45° FADO 20	шт	192	або еквівалент
37	ПП Муфта з зовнішньою різьбою FADO 20*1/2	шт	128	або еквівалент
38	Хомут для труб 1/2" подвійний	шт	228	
39	ПП Кріплення для ПП труб FADO 20	шт	40	або еквівалент
40	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	648	
Розділ №2. СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ КОРПУСУ "В-2"				
41	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	8	
42	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 125 мм	шт	8	
43	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	отв.	18	
44	Установлення опалювальних радіаторів	кВт	62,216	
45	Біметалеві радіатори 96/500	шт	308	
46	Кріплення радіаторів опалення кутове	шт	136	
47	Комплект футорок для радіаторів FADO	шт	25	або еквівалент
48	Ніпель міжсекційний для біметалевих радіаторів	шт	46	
49	Прокладка міжсекційна для біметалевих радіаторів	шт	46	
50	Льон сантехнічний Unigarn (коса 100гр)	шт	3	або еквівалент
51	Ущільнююча паста Unipak 250g	шт	2	або еквівалент
52	Установлення кранів	комплект	68	
53	Кран радіаторний кутовий верхній ASG 1/2"	шт	34	або еквівалент
54	Кран радіаторний кутовий нижній ASG 1/2"	шт	34	або еквівалент
55	Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	196	
56	Труба ASG-Plast Nano Ag композит 32x4,5	м	196	або еквівалент
57	ПП Трійник редукційний FADO 32*20*32	шт	34	або еквівалент
58	ПП Муфта редукційна FADO 32*25	шт	4	або еквівалент
59	ПП Муфта FADO 32	шт	84	або еквівалент
60	ПП Кут 90° FADO 32	шт	30	або еквівалент
61	ПП Кут 45° FADO 32	шт	45	або еквівалент
62	Хомут для труб 1" подвійний	шт	140	
63	Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	40	
64	Труба PP-RCT FADO армована шаром алюмінію (PPR- AL-PPR) PN-25 25x4,2	м	40	або еквівалент
65	ПП Трійник редукційний FADO 25*20*25	шт	6	або еквівалент
66	ПП Муфта редукційна FADO 25*20	шт	4	або еквівалент
67	ПП Муфта FADO 25	шт	20	або еквівалент
68	ПП Кут 90° FADO 25	шт	9	або еквівалент
69	ПП Кут 45° FADO 25	шт	14	або еквівалент
70	Хомут для труб 3/4" подвійний	шт	40	

71	Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	64	
72	Труба PP-RCT FADO армована шаром алюмінію (PPR- AL-PPR) PN-20 20x3,4	м	64	або еквівалент
73	ПП Трійник FADO 20	шт	16	або еквівалент
74	ПП Муфта FADO 20	шт	54	або еквівалент
1	2	3	4	5
75	ПП Кут 90° FADO 20	шт	102	або еквівалент
76	ПП Кут 45° FADO 20	шт	102	або еквівалент
77	ПП Муфта з зовнішньою різьбою FADO 20*1/2	шт	68	або еквівалент
78	Хомут для труб 1/2" подвійний	шт	64	
79	ПП Кріплення для ПП труб FADO 20	шт	20	або еквівалент
80	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	300	
РОЗПОДІЛЬЧИЙ ВУЗОЛ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ				
81	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	4	
82	Кран кульовий FADO New PN40 1/2 " ВН	шт	4	або еквівалент
83	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із труб діаметром до 25 мм	шт	4	
84	Американка FADO 2" пряма нікель	шт	4	або еквівалент
85	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	4	
86	Трійник чавунний редуційний 2" x 1/2" x 2"	шт	4	
87	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	2	
88	Кран кульовий FADO New PN40 2 " ВН	шт	2	або еквівалент
89	Ніпель FADO 2" нікель	шт	2	або еквівалент
90	Установлення клапанів запобіжних однозатворних діаметром понад 40 до 50 мм	клапан	2	
91	Клапан балансувальний Ду 50 зі зливом R206BY018 GIACOMINI	шт	2	або еквівалент
92	Установлення регуляторів витрати і тиску гарячої води діаметром 25 мм	шт	4	або еквівалент
93	Термоманометр аксіальний 1/2 "	комплект	4	
МАГІСТРАЛЬНІ ТРУБОПРОВОДИ ОПАЛЕННЯ				
94	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	8	
95	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 125 мм	шт	8	
96	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	отв.	6	
97	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	124	
98	Труба (PPR-AL-PPR) FADO армована шаром алюмінію PN-25 75x12,5 (1шт=4м)	м	124	або еквівалент
99	ПП Муфта FADO 75	шт	56	або еквівалент
100	ПП Кут 90° FADO 75	шт	10	або еквівалент
101	ПП Кут 45° FADO 75	шт	6	або еквівалент
102	ПП Трійник FADO 75	шт	2	або еквівалент
103	ПП Муфта редуційна FADO 75x50	шт	2	або еквівалент

104	Ремонтний хомут GEBO DSK DN 65 2 1/2"	шт	2	
105	Профіль монтажний T20 2,5м	шт	12	
106	Хомут з гайкою M10 2.1/2" (59-63мм) з віброгасителем	шт	86	
107	Дюбель-анкер латун. M10*35	шт	112	
108	Стрижень метричний 1м (ЦБ) M10	шт	98	
109	Гайка (ЦБ) M10	шт	246	
110	Шайба плоская (ЦБ) M10 шир.	шт	246	
111	Болт M16x80	шт	8	
112	Гайка M16	шт	8	
1	2	3	4	5
113	Шайба M16 шир.	шт	8	
114	Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	40	
115	Труба (PPR-AL-PPR) FADO армована шаром алюмінію PN-25 50x8,3 (1шт=4м)	м	40	або еквівалент
116	ПП Муфта FADO 50	шт	10	або еквівалент
117	ПП Кут 90° FADO 50	шт	4	або еквівалент
118	ПП Кут 45° FADO 50	шт	6	або еквівалент
119	ПП Трійник FADO 50	шт	2	або еквівалент
120	ПП Муфта редукційна FADO 50x32	шт	8	або еквівалент
121	ПП Муфта з зовнішньою різьбою FADO 50*1 1/2	шт	4	або еквівалент
122	ПП Муфта з внутрішньою різьбою FADO 50*1 1/2	шт	4	або еквівалент
123	ПП Муфта з зовнішньою різьбою FADO 63*2	шт	4	або еквівалент
124	Американка FADO 1 1/2" пряма нікель	шт	8	або еквівалент
125	Хомут з гайкою M8 1.1/2" (47-51мм) з віброгасителем	шт	40	
126	Ізоляція трубопроводів діаметром до 108 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	124	
127	Ізоляція базальтова шкаралупа з фольгою 76/20 базальтові циліндри	м	124	
128	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	40	
129	Ізоляція 54x10 Tubex Standart	м	40	або еквівалент
130	Алюмінієва стрічка армована (50м)	шт	50	
131	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром понад 25 до 50 мм	шт	8	
132	Кран кульовий FADO New PN40 1.1/2 " ВН	шт	8	або еквівалент
133	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м	124	
134	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	40	